

Pohjavesialueen nimi	Vedenottamo	Ottolupa (m ³ /d)	Pohjaveden ottomäärä 2008 (m ³ /d)	Veden käsittely ja muuta huomioitavaa
AURA				
Käyrä	Kävrän vankila		12	
KAARINA				
Palomäki	PALOMÄKI (varavedenottamo) ei käytössä			
Palomäki	OUNAMÄKI (Varavedenottamo) ei käytössä			
Hepoioiki	HEPOJOKI (varavedenottamo) ei käytössä			
Kuoppajärvi	HEPOJOKI (varavedenottamo) ei käytössä			
Kuoppajärvi	KUOPPAJÄRVI (Varavedenottamo) ei käytössä			
Kuusisto	EMPO (Varaottamo) ei käytössä			
Puutarhantutkimuslaitos	(1 ottamo, ei velvetissä)			
LIETO				
Alhojoki-Rauvola	ALHOJOKI (Varavedenottamo) ei ottamoita			
Alhojoki-Rauvola	RAUVOLA (Varavedenottamo) ei ottamoita			
Asemanseutu	ASEMANSEUTU (Varavedenottamo) ei ottamoita			
Ilmarinen	ei ottamoita			
Lintula	LINTULA (Varavedenottamo) ei ottamoita			
Valksvuori	(Ilmaristen rivitalojen ottamo) ei ottamoita			
Veiijula				
Nautelanrahka	ei ottamoita			
Metsola	ei ottamoita			
Uusitalo-Koli	ei ottamoita			
Vehkasuo	ei ottamoita			
MASKU				
Humikkala-Alho	ALHO 800	455	Kalkkierohe + UV	
Humikkala-Alho	HUMIKKALA 1100	568	Humikkalan käsittelylaitos (2005): ilmastus+mahdollinen kalkkierohe	
Linnavuori	KAIRINEN (Vedenottamo) 500	23	hidassuodatus + kalkkierohe	
Karevansuo	KAREVANSUO (Vedenottamo) 250	112	Kalkkierohe + UV	
MYNÄMÄKI				
Maansilta	ei ottamoita			
Tursunperä	TURSUNPERÄ (Vedenottamo)	23,8 (vuonna 2005)	Kalsiumkarbonaatti + UV	
Pyhä	PYHÄ (Vedenottamo)	103,2	natwat raudan ja mangaaninpoisto, UV-laitteisto	
Livilä	(osuuskunnan kaivo, 7 taloutta)			
Motelli	LAAJOKI (Vedenottamo) 1500	623,3	käänteisosmoosilaitos, kalkkiviruohe, UV-käsittely	
Hiivaniitty	HIIVANIITTY (Vedenottamo) 500	240,9	käänteisosmoosilaitos, kalkkiviruohe, UV-käsittely	
Kalela	KALELA (Vedenottamo) 400	57,8	Kalsiumkarbonaatti + UV	
NAANTALI				
Taattinen	TAATTINEN (Varaottamo)			
Lietsala	KOIVUKUMPU (Varavedenottamo) 700			
Kauppila	KAUPPILA (Varavedenottamo)		5,5 (vuonna 2000)	
NOUSIAINEN				
Takkula	TAKKULA I (Vedenottamo) 800	573	Sipilän vedenkäsittelylaitos (Takkula 1, Takkula 2 ja Sipilä): kalkkierohe + UV	
Takkula	TAKKULA II (Vedenottamo) 400		Sipilän vedenkäsittelylaitos (Takkula 1, Takkula 2 ja Sipilä): kalkkierohe + UV	
Takkula	SIPILÄ (Vedenottamo) 350	51	Sipilän vedenkäsittelylaitos (Takkula 1, Takkula 2 ja Sipilä): kalkkierohe + UV	
Varvanummi	VARVANUMMI (Vedenottamo) 360		ei käsiteltävää	
PAIMIO				
Preitilä-Haanpää	HAANPÄÄ (varaottamo) ei käytössä			
Preitilä-Haanpää	PREITILÄ ei käytössä 500	221 (vuonna 2005)		
Tammenoja	ei ottamoita			
Saari-Nummensuo	SAARI-NUMMENSUO (Naskarla) 1600	431		
Nummenpää-Aakoinen	AAKOINEN (Vedenottamo) 300			
Nummenpää-Aakoinen	NUMMENPÄÄ (Vedenottamo) 600	108,2		
Meltola	ei ottamoita			
Kaljala	?			
Pehtarinlähde	ei ottamoita			
PARAINEN				
Rosklax	ROSKLAX (Vedenottamo)			
Stormälö	(Meri-Airisto Oy:n matkailukeskuksen vedenottamo)			
Finby	FINBY (Vedenottamo)			
Mossala	(3 porakaivoa, joista 35 hlö saa pohjavetensä)			

Pohjavesialueen nimi	Vedenottamo	Ottolupa (m ³ /d)	Pohjaveden ottomäärä 2008 (m ³ /d)	Veden käsittely ja muuta huomioitavaa
Bläsäs	ei ottamoita			
Vikom	VIKOM (Vedenottamo)			
Houtsjär	5 porakaivoa, 1999 150 hlö liittynyt Näsbyn vesilaitoksen verkkoon			
Verkan	VERKAN (Varaottamo)			
Fallet	ei ottamoita			
Sellmo	ei ottamoita			
Houtsala	ei ottamoita			
Sandö	ei ottamoita			
Kälänge	ei ottamoita			
Sydmo	ei ottamoita			
Hakenkorp	ei ottamoita			
Storskogen	ei ottamoita			
RUSKO				
Lassinvuori	VESIHUHTA (Vedenottamo)	800	688 (vuonna 2000)	
Kangenmieikka	KANGENMIEKKA (Vedenottamo)	350		
Antintalo	ANTINTALO (Vedenottamo)	600	379 (vuonna 2000)	alkalisointi (natriumhydroksidi) + tarvittaessa desinointi natriumhypokloriitilla, muutetaan kalkkikivikalointilaitokseksi 2012
SAUVO				
Mäntykankare	MÄNTYKANKARE (Vedenottamo)			
Nummenpää	NUMMENPÄÄ (Vedenottamo)	450	206	UV+mang poisto+pHn säätö
Rantola	RANTOLA (Varaottamo, ei käytössä)	450		
Osmanlahti	ei ottamoita			
Kouttu	ei ottamoita			
Alhola	ei ottamoita			
Tali	ei ottamoita			
Leisku	ei ottamoita			
TURKU				
Huhtamäki	AS OY RIUTOJA (Vedenottamo)		79	
Huhtamäki	(vanha Leafin ottamo)	500		
Lentokenttä	LENTOKENTTÄ (Varavedenottamo) ei käytössä	500	501 (vuonna 2000)	alkalisointi (natriumhydroksidi) + tarvittaessa desinointi natriumhypokloriitilla
Munittula	HÄRJÄNRUOPPA (Varavedenottamo) ei käytössä?	1000	893	
Kupittaa	(1 ottamo, ei velvetissä)			
Kaarninko	KAARNINKO (Varavedenottamo) ei käytössä	1300	756 (vuonna 2000)	alkalisointi (natriumhydroksidi) + tarvittaessa desinointi natriumhypokloriitilla

Yhteenveto	Käytössä olevat ottamot	Poissa käytöstä olevat ottamot	Lupa	Ottomäärä 2008
Aura	1	0	0	12
Kaarina	1	6	0	0
Lieto	0	0	0	0
Masku	4	0	2 650	1 158
Mynämäki	6	0	2 400	1 025
Naantali	3	0	700	0
Nousiainen	4	0	1 910	624
Paimio	3	2	3 000	539
Parainen	7	0	1 750	0
Rusko	3	0	1 750	0
Sauvo	2	1	900	206
Turku	3	3	3 300	972
Yhteensä	37	12	18 360	4 537